

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Лихославль и Лихославльскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г.Лихославль, ул. Бежецкая, д. 22 «а», ogpn.lihoslavl@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Ильинская основная общеобразовательная школа» – в лице законного представителя юридического лица, директору Соболевой Татьяне Юрьевне, действующего на основании устава, Соболевой Татьяне Юрьевне - директору муниципального общеобразовательного учреждения «Ильинская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора

Тверской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 2 от “ 21 ” января 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с 09 ч 50 мин. “ 02 ” февраля 20 21 г. по 15 ч 00 мин. “ 03 ” февраля 20 21 г. проведена плановая проверка

начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Лихославль и Лихославльскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области – Главным государственным инспектором г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области по пожарному надзору Комаровым Максимом Викторовичем, в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Ильинская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский район, с. Ильинское, ул. Мира, д. 5. (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно директором МОУ «Ильинская ООШ» Соболевой Татьяной Юрьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

	<p>безопасности.</p>	<p>утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;</p>	<p>До 01.06. 2021г (Вкл.но)</p>	
<p>2.</p>	<p>В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.</p>	<p>Основание: п. 10 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.</p>	<p>До 01.06. 2021г (Вкл.но)</p>	

		<p>хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>	<p>До 01.06. 2021 (Вкл- но)</p>
4.	<p>Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (распаячные коробки в помещении электрощитовой, главный выход из здания школы).</p>	<p>Основание: п. 35 а Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;</p>	<p>До 01.06. 2021г (Вкл- но)</p>
5.	<p>Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателям), предусмотренными конструкцией (помещение котельной).</p>	<p>Основание: п. 35 в Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;</p>	<p>До 01.06. 2021г (Вкл- но)</p>

<p>помещения школы.</p>	<p>здания</p>	<p>руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.</p>	<p>20 21.06. 2021 (Вкл. но)</p>
-----------------------------	---------------	--	---

	<p>установленными разделом XVIII настоящих Правил.</p>	<p>жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.</p>	<p>До 01.06. 2021г Вкл-но</p>	
<p>8.</p>	<p>Допускается использование чердачного помещения для хранения продукции (строительные, картонные материалы).</p>	<p>Основание: п. 16 б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов</p>	<p>До 01.06. 2021г (Вкл-но)</p>	

	получивших соответствующих квалификационных удостоверений.	запрещается: а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;	2021 (Вкл.чл)
10.	Дымовая труба котельной установки, работающей на твердом топливе, не оборудована искрогасителями и не очищена от сажи	Основание: п. 79 з Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи;	До 01.06. 2021г (Вкл.чл)
11.	Директор школы перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не обеспечил очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи.	Основание: п. 78 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки	До 01.06. 2021г (Вкл.чл)

должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Лихославль и Лихославльскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области – Главный государственный инспектор г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области по пожарному надзору Комаров М.В.



"03" февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"3" февраля 2021 г.

Директор МОУ «Ильинская ООШ»
Соболева Т.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)